

Riktlinje

Fastställt av: Tamara Matti

Upprättat av: Monica Eneslätt

Granskare: Marie A Öhman

Organisation gäller inom: Hälso- och Sjukvårdsförvaltning, Vårdhygien Västerbotten

Vårdhygienisk riktlinje vid användning av portabelt kylaggregat eller fläkt

Förändringar från föregående utgåva

Ny riktlinje i ledningssystemet.

Omfattning

Riktlinjen omfattar tandvård, hälso- och sjukvård i Region Västerbotten och avser rum där patienter och personal vistas.

Bakgrund

Generellt avråds användning av fläktar och portabla kylaggregat i vård- och omsorgsmiljö då de kan bidra till en ökad infektionsrisk. I första hand rekommenderas därför andra åtgärder för att sänka rumstemperatur och svalka patienten. Vid värmebölja och när andra åtgärder inte är tillräckliga kan portabla kylaggregat eller fläktar behöva användas i vård- och omsorgsmiljö.

Syfte

Att använda fläktar och kylaggregat på ett säkert sätt så att smittspridning ej sker.

Lagar och andra krav

Ej tillämbart.

Ansvar och befogenheter

- Verksamhetschef har det yttersta ansvaret för att dokumentet är känt, implementeras och tillämpas.
- Vårdenhetschef på respektive enhet ansvarar för att kommunicera, implementera och göra rutinen känd samt att den i förekommande fall tillämpas.

Beskrivning/Genomförande

Innan fläktar och kylaggregat används, se över om det finns andra metoder att minska temperaturen tex solfilm, markiser eller åtgärder via ordinarie ventilationssystem.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Små rum med dålig ventilation där personer sitter nära varandra är en risk för smittspridning. Väl luftkonditionerade rum där det fysiska avståndet är >2 meter mellan personer anses inte vara en risk för smittspridning.

Portabla fläktar och portabelt kylaggregat ("kylpingviner") får inte användas

- i lokaler med höga krav på god hygien: till exempel operation, dialys, neonatalavdelning, sterilcentraler eller förråd där sterila produkter förvaras
- i rum där immunsupprimerade patienter vårdas
- i rum där patienter med luftburen smitta som till exempel COVID och influensa vårdas
- i rum där patienter med MRSA med fjällande hud (ex. psoriasis eller stora eksem) vårdas.
- Undantag sker i samråd med Vårdhygien

Innan fläktar och kylaggregat används:

- Följ tillverkarens instruktioner angående rengöring och desinfektion
- Bestäm vem som ansvarar för rengöring och desinfektion

Rengöringsrutiner bör följa ordinarie städrutiner för tagytor. Displayen räknas som tagyta och ska torkas med ytdesinfektion i samband med daglig städning. Ingår även vid slutstädning.



Råd vid användning av kylaggregat

- Portabla kylaggregat föredras istället för fläktar
- Region Västerbotten har inga portabla kylaggregat där kondensvatten samlas och behöver tömmas
- Kylaggregatet ska installeras av personal från fastighet
- Vid installation ska personalen informeras av installatör om funktion och skötsel
- Placeras så luftflödet inte riktas mot patient eller dörr.

I de fall det används kylaggregat med uppsamling av kondensvatten måste kondensvattenbehållaren tömmas och rengöras dagligen med ytdesinfektion (enheter utanför RV)

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Råd vid användning av fläkt

Fläkt får inte användas i flerpacientrum eller väntrum

- Placera fläkten i sängnivå eller högre
- Luftflödet ska riktas mot taket, inte mot dörr eller patient
- Fläkten ska stängas av vid medicinska åtgärder som till exempel såromläggning, katetersättning, pvk-sättning, omläggning av cvk mm
- Torkas av i samband med daglig städning
- Torkas av i samband med slutstädning

Dokumentation och arkivering

Ej tillämbart

Historik

Ersätter dokumentet med samma namn som funnits på Vårdhygiens hemsida.

Utarbetat av

Vårdhygien Västerbotten.

Referenser

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/>