

Riktlinje

Fastställt av: Kristofer Linder

Upprättat av: Maria Hammaryd

Organisation gäller inom: Region Västerbotten

Energi - Belysningsssystem provning och kontroll

		Datum	
Projektnamn		Tid	
Belysningsssystem		Utfört av	

Befintlig belysningsanläggning (om ej nybyggnad)

Antal armaturer	
Drifftid	
Uppmätt effekt	
Uppmätt energi	

Ny anläggning

Kontroll av att funktioner stämmer överens enligt beskrivning.

	Ja/Nej	Kommentar
Tidsstyrning - kontroll av drifttider i överordnat styrsystem		
Närvarostyrning - eftergångstid (stickprov)		
Kontroll och/eller justering av belysningsstyrkan enligt Ljus och Rum, kontroll mot överordnat styrsystem		
Sammanställ installerad effekt/m ² per våningsplan med information om verksamhet		

 Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.